



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
НОВОПСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДСНС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ**
92302 Луганська область смт Новопсков, вул. Шкільна, 7 телефон 2-13-35, 2-14-71, 101.

АКТ

№ 19.

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Новобілянська загальноосвітня школа 1-3 ступенів, Новопсковський район, с. Новобіла вул. Центральна, 39.

ідентифікаційний код юридичної особи 36833365,
або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) ☞ □□□□□□□□□□,

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: приміщення та територію Новобілянської ЗОШ 1-3 ст., за адресою: Новопсковський район, с. Новобіла, вул. Центральна, 39.

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику при провадженні господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки об'єкт який належить до сфери управління органів державної влади органів місцевого самоврядування.

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 02.04.2018 № 97-НО виданий ГУ ДСНС України у Луганській області. Посвідчення на перевірку від 10.05.2018 № 20.	планова; <input checked="" type="checkbox"/> позапланова

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
14	05	2018	08	00	18	05	2018	15	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу: Новопсковський міськрайонний відділ головного управління державної служби з надзвичайних

ситуацій України у Луганській області Заступник начальника Новопокровського МРІ
 У ДСНС України у Луганській області підполковник служби ЦЗ Трухальов Микол
 Миколайович.

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)
 фізична особа-підприємець: директор Новобілянської ЗОШ 1-3ст., Цапенко Алла
 Іванівна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
була у період з 14.08.2017 по 21.08.2017 р. Акт перевірки від 21.08.2017 р. № 24 Розпорядчий документ від 03.08.2017 № 8 виконаний +, не виконаний <input type="checkbox"/>	була у період з 09.10.2017 по 13.10.2017р. Акт перевірки від 13.10.2017 р. № 47. Розпорядчий документ від 27.09.2017. № 10 виконаний +, не виконаний <input type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина І. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	+				пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			+		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			+		пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	+				пункти 17-19 розділу II ППБУ
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки						
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму		+			пункт 11 розділу II ППБУ
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки			+		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки	+				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території		+			пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд		+			пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБУ

Питання, що підлягають перевірці		Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів			+			пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1. Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів			+			пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2. Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів		+				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3. Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм		+				пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4. Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм		+				пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5. Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм		+				пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10.1. Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів			+			пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2. АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів						пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11.1. Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог			+			пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2. Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмін від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм				+		пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння			+			пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61-63 КЦЗУ
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів				+		пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006 200
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт				+		розділ VII ППБУ
14.1. Нове будівництво, реконструкція, модернізація, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд				+		пункт 21 розділу II ППБУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку					
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів	+				пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+				пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+				пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ. пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ. пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ. пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ. пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ. пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ. пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту	+					пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту. ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки		+				пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної

№ п/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
						небезпеки. ПКМУ № 956
	3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			+		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ. Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956
	4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			+		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності. ПКМУ № 1788. пункт 4.9.5 ПТБ
	5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			+		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
	6. Забезпечено працівників об'єкта методами колективного та індивідуального захисту			+		пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ. ПКМУ № 1200. пункти 4.3, 4.6 ПТБ
	7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії	+				пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
	8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів			+		пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ. частина 9 статті 33 КЦЗУ
	9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			+		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ. пункт 3 ПКМУ № 787
	10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ. додаток 1 до Методики прогнозування
	11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі з правилами техногенної безпеки	+				пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ. стаття 40 КЦЗУ. ПКМУ № 443. ПКМУ № 444
	12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			+		пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. ПКМУ № 444
	13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			+		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
	14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту		+			стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253

№ п/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	5. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 1 Порядку створення використання матеріальних резервів для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного природного характеру та їх наслідків. ПКМУ № 308
	16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			+		стаття 53 КЦЗУ
	17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+		пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ на об'єкті.

ОПИС виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	Пункт 2.5 Розділ III	ППБвУ	Дерев'яні конструкції будівель не оброблені вогнезахисним розчином.
2.	Пункт 1.21 Розділ I V	ППБвУ	Будівлі, споруди не обладнані зовнішніми установками від прямих ударів блискавки та вторинних її проявів.
3.	Пункт 1.2 Розділ V,	ППБвУ,	Приміщення не обладнано автоматичною установкою пожежної сигналізації.
4.	Пункт 2.3 Розділ VI,	ППБвУ,	Горючі декарації, сценічне оформлення в залах для глядачів, залах, фойє не оброблено вогнезахисними засобами.
5.	Пункт 1,6 Розділ 4,	ППБвУ,	В приміщеннях роздягальні, майстерні, кабінеті української мови, історії, коридорах 1-3 поверху допускається експлуатація електропроводки та кабелів не за допомогою опресовки, паяння, зварювання або затискачів.
6.	Пункт 2,	ППБвУ,	Навчальний заклад не забезпечено в повній мірі

7.	2.1 Розділ 5, пункт 1.17. Розділу IV	ППБУ	внутрішнім та зовнішнім протипожежним водопостачанням. Допускається встановлення <u>електророзеток, вимикачів</u> на горючі основи без підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра в побутовому приміщенні, початковому класі.
8	Пункт 1.18 Розділ IV.	ППБВУ,	Допускається експлуатація світильників в приміщенні гаражу, без ковпаків з суцільного скла.
9	пункт 1.2 Розділу V	ППБУ	Не обладнана будівля та приміщення школи системою оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.
10	4.3. пункт 1	ПТБ	Не забезпечені працівники засобами індивідуального захисту.
11	стаття 9 п. 3.	ЗУ № 2245 ПКМУ № 956	Відсутні матеріали щодо проведення ідентифікації об'єкта підвищеної небезпеки та потенційно небезпечного об'єкту (котельна).
12	стаття 20 пункт 4.6	КЗЦУ ПТБ Інструкція щодо утримання захисних споруд	Не забезпечено готовність протирадіаційного укриття до використання за призначенням.

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			+		частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	+				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на	+				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р.

здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки					№ 877
--	--	--	--	--	-------

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	<i>№ надкоридор</i>

Акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Заступник начальника
Новопсковського МРВ ГУ
ДСНС України
у Луганській області
підполковник служби ЦЗ




М.М. Трухальов

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

директор



А.І. Цапенко


(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано « 18 » травня 2018 року

директор



А.І. Цапенко

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.