



Державна служба України з надзвичайних ситуацій
ЛИСИАНСЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

93100, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. В. Сосюра, 324, тел.(251) 7-64-01, факс (251) 7-56-36

Акт
№ 7,

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо
додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного
захисту, техногенної та пожежної безпеки

Комунального закладу Лисичанського дошкільного навчального закладу (ясла садка) № 13
(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання — юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або підприємця)

«Ромашка»

Луганська область, місто Лисичанськ, вулиця Мічуріна, будинок 43-а.

ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи — підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 37650037

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи
 — підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
 релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття
 реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили
 про це відповідний контролюючий орган)

93100, Луганська область, місто Лисичанськ, вулиця Мічуріна, будинок 43-а.
місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреси електронної пошти)

Перевірено: Комунальний заклад Лисичанський дошкільний навчальний заклад
(ясла- садок) № 13 «Ромашка»

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення
 прийняттого ризику від провадження господарської діяльності у сфері
 техногенної та пожежної безпеки _____

**об'єкт що перебуває у власності, володінні, користуванні центральних
 органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, інших
 державних органів, органів місцевого самоврядування**

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійсненої перевірки							Тип здійсненої перевірки		
Наказ від 02.04.2018 № 97-Н/О, виданий ГУ ДСНС України у Луганській області							<input type="checkbox"/> планова;		
Посвідчення на перевірку від 25.04.2018 № 8							<input checked="" type="checkbox"/> позапланова		
Строк проведення перевірки									
Початок перевірки					Завершення перевірки				
25	04	2018	10	13:30	03	05	2018	15	00
<small>число</small>	<small>місяць</small>	<small>рік</small>	<small>години</small>	<small>хвилини</small>	<small>число</small>	<small>місяць</small>	<small>рік</small>	<small>години</small>	<small>хвилини</small>

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Відділ запобігання надзвичайним ситуаціям Лисичанського міського управління Головного управління
ДСНС України у Луганській області

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична
 особа підприємств:

Завідуюча Комунального закладу Лисичанського дошкільного навчального закладу (ясла -
 садка) № 13 «Ромашка», Куцко Н.С. _____
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи: _____

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
не було взагалі	не було взагалі
+була у період з 0 4 .0 9 .2 0 1 7 по 1 4 .0 9 .2 0 1 7	+була у період з 1 3 .1 1 .2 0 1 7 по 1 7 .1 1 .2 0 1 7
Акт перевірки від 1 4 .0 9 .2 0 1 7 № _ _ 3 8	Акт перевірки від 1 7 .1 1 .2 0 1 7 № _ _ 7 9
Розпорядчий документ від 1 4 .0 9 .2 0 1 7 № 4 6 виконаний + , не виконаний	Розпорядчий документ від 2 4 .1 0 .2 0 1 7 № 4 5 виконаний + , не виконаний

Перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	+				пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ				+	пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ				+	пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення знання правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	+				пункти 17-19 розділу II ППБУ
2.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки			+		пункт 9 розділу II ППБУ
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	+				пункт 11 розділу II ППБУ
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки				+	пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки	+				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території			+		пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд			+		пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів			+		пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	+				пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціювання повітря відповідають протипожежним вимогам норм	+				пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			+		пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм				+	пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						

10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та утримання евакуаційних людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі — АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів				пункти 1.1–1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.		+		Пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог			+	пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводу у будівлю, втрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмни від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм			+	пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12.	Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння			+	пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1–3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61–63 КЦЗУ
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів			+	пункти 8.1.1–8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
14.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт			+	розділ VII ППБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			+	пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			+	пункти 1.1–1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+	пункти 2.1–2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			+	пункти 3.1–3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+	пункти 4.1–4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1–2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1–3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1–4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1–5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1–6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1–7.19 ДБН В.1.1-7

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, експлуатація яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту				пункти 1-4 Порядку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4:2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки				пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єкта підвищеної небезпеки				пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956
4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			+	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			+	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			+	пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії			+	пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів			+	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єкти формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			+	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методикою прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки			+	пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			+	пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
13. Забезпечення аварійно-ритуального обслуговування суб'єктів господарювання			+	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			+	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність			+	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

«Так» — так, виконано, дотримано, відповідає, присутні;

«Ні» — ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутні;

«НВ» — не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи — підприємця)/об'єкта, що перевіряється;

«НП» — не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи — підприємця) на об'єкті.

Опис виявлених порушень


№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	Розділ III пункт.2.5.	ППБУ	Не проведено вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій крівлі будівлі дитячого садка зі складанням акта про проведення роботи.
2.	Розділ III пункт 2.28.	ППБУ	Допущено застосування килимів, килимових доріжок та іншого покриття підлоги в будівлі дитячого садка без визначення показників пожежної безпеки щодо токсичності продуктів горіння згідно з ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Вибухопожежних речовин й матеріалів. Номенклатура показників й методи їх визначення».
3.	Розділ IV пункт 4.1.	ППБУ	Допущено розміщення газового обладнання та установок які не відповідають правилам безпеки систем газопостачання України в приміщенні кухні дитячого садка.
4.	Розділ V пункт 1.4 пункт 7.4(Ж6.9)	ППБУ ДБН В.2.5.-56:2014	Не опломбовані пристрої ручного пуску СПЗ АПС (автоматична пожежна сигналізація)
5.	Розділ V пункт 1.4 пункт 7.4(Ж6.13)	ППБУ ДБН В.2.5.-56:2014	Не опломбовано прилад приймально-контрольний пожежної системи пожежної сигналізації.
6.	Розділ V пункт 1.4 пункт 5.9 підпункт 3	ППБУ ДБН В.2.5.-56:2014	Відсутнє штучне і аварійне освітлення безпеки у приміщенні де розташовано прилад приймально-контрольний пожежної системи пожежної сигналізації.
7.	Розділ III пункт 2.28	ППБУ	Не закріплені до підлоги килими, килимові доріжки в коридорах та дитячих групах ясла садка
8.	Розділ IV пункт 1.6	ППБУ	З'єднання жил проводів і кабелів виконано за допомогою скрутки в приміщенні кухні.
9.	Розділ III пункт 1.10	ППБУ	На території ясла садка відсутнє освітлення зовнішніх пожежних драбин.
10.	Розділ III пункт 2.3	ППБУ	Не обладнано приміщення електрошитової протипожежними люком дверима
11.	пункт 4.3 Розділ II пункт 8	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Не забезпечено фільтрувальними пристроями для саморятування під час пожежі з розрахунку на максимальну кількість дітей та окремо для обслуговувального персоналу.

	Наказ МОН України №974 (Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України)
--	---

Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки (заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			+		частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	+				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного у суб'єкта господарювання (за його наявності)		+			частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки			+		частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	зауважень не маю
	Завідувач  Н.О. Луценко

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий — залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці посадові особи ДСНС України:

Провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Лисичанського міського управління Головного управління ДСНС України у Луганській області
молодший лейтенант служби ЦЗ


(підпис)

Ветрова Т. С.

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, цій особі, присутній під час здійснення заходу:

Завідувач ЗНІС

(посада)



Курченко Н.С.
(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано 03 травня 2018 року

Завідувач ЗНІС

(посада)

[Signature]
(підпис)

Курченко Н.С.
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідно підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки				
№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
1				
Закони України				
1.1	ЗУ № 877	«Про основи засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 жовтня 2007 р. № 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпечності»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245-III
1.4	ЗУ № 1598	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 1598-ВР
2				
Постанови Кабінету Міністрів України				
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпечності	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 1043	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від продовження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. № 306
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпечності, включаючи пожежонебезпеку об'єктів та об'єктів, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. № 1788
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. № 1200
2.7	ПКМУ № 775	Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 вересня 2015 р. № 775
2.8	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 443
2.9	ПКМУ № 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 444
2.10	ПКМУ № 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. № 787

2.11	ВЗМУ № 138	Порядок створення, утримання фонду спеціальних споруд цивільного захисту та системи його об'єкту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 23 березня 2014 р. № 233
2.12	ВЗМУ № 11	Положення про службу державної системи цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.13	ВЗМУ № 6	Про запровадження порядку об'єкту цивільного захисту суб'єктам господарювання, проектуючи нові об'єкти та у реконструкції вже існуючих об'єктів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.14	ВЗМУ № 129	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.15	ВЗМУ № 841	Про запровадження Порядку проведення евакуації у разі загрози вибухової або вибухової палючої ситуації технічного та виробничого характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
Інші нормативно-правові акти та нормативні документи				
3.1	Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України	Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України	Наказ МОН України	від 15 серпня 2016 р. № 974, зареєстрований у Мін'юсти України 08 вересня 2016 р. за № 1229/20159
3.2	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсти України 05 березня 2015 р. за № 252/2014/97
3.3	ДБН В.2.3-56:2014	Правила улаштування, експлуатації та утримання об'єктів цивільного захисту загального призначення	Наказ МНС України	від 27/01/2014 №29
3.4	Правила евакуації людей на місцях об'єктів	Про запровадження Правил евакуації людей на місцях об'єктів	Наказ МВС України	від 10/04/2017 № 301 р. № 310, зареєстрований у Мін'юсти України 04 травня 2017 р. за № 566/2014
3.5	ПТБ	Правила технічної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на відповідних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсти України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.6	Методика прогнозування ХНМ	Методика прогнозування наслідків вибуху (вибухів) небезпечних вибухових речовин при аваріях на об'єктах цивільного захисту та транспорті	Наказ МНС, Міністерства, Мінназемтранс, Мінзв'язу	від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсти України 10 жовтня 2001 р. за № 326/5517
3.7	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Мін'юсти України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996
3.8	Інструкція з проведення Жергання	Інструкція з проведення Жергання щодо радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Мін'юсти України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання засобів споруд цивільного захисту	Інструкція щодо утримання засобів споруд цивільного захисту у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. № 653, зареєстрований у Мін'юсти України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13/64
3.10	План регування на радіаційній аварії	План регування на радіаційній аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. № 87/211, зареєстрований у Мін'юсти України 10 червня 2004 р. за № 726/9319
3.11	ДБН В.1.1-7:2016	Державні будівельні норми. Захист від пожеги. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	від 31 жовтня 2016 р. № 287
3.12	ДБН В.1.2-4:2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (захищені об'єкти)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. № 274
3.13	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в підприємстві (населеному пункті)	Наказ Міністерства, МНС	від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зареєстрований у Мін'юсти України 05 жовтня 2007 р. за № 313/13580
3.14	ДСТУ Б В.1.1-36:2016	Визначення категорій промисель, будівель та житлових установок за небезпечністю та пожежно-вибуховою небезпечністю	Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України	Наказ від 15.06.2016 № 158 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.1.1-36:2016. Визначення категорій промисель, будівель та житлових установок за небезпечністю та пожежно-вибуховою небезпечністю
3.15	ДБН В.2.2-10:2001	Будівництво і споруди. Захист споруди від пожеги	Наказ Держбуду України	Наказ №2 від 2001 року