



Державна служба України з надзвичайних ситуацій

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Севєродонецьке міське управління

93413, Луганська область, м.Севєродонецьк, вул.Новікова 1б, тел.(06452) 4-34-17, тел./факс
(0645) 70-21-84, E-mail: chast12@fd.lg.ua

АКТ № 21,

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Торгівельно-розважальний центр «Кристал» приватне підприємство «Айленд»

(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого

Луганська обл., м.Севєродонецьк, шосе Будівельників, 23б

підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 32418971,

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи –

підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої

релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це

відповідний контролюючий орган) □□□□□□□□□□,

93400, Луганська обл., місто Севєродонецьк, шосе Будівельників, 23б

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: приміщення, будівлі, територію та орендовані приміщення торгівельно-розважального центру «Кристал» приватного підприємства «Айленд» за адресою:

93400, Луганська обл., місто Севєродонецьк, шосе Будівельників, 23б

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного

ризиків від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної

безпеки високий

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від <input checked="" type="checkbox"/> Ж. <input checked="" type="checkbox"/> А. <input checked="" type="checkbox"/> Л. <input checked="" type="checkbox"/> № <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Виданий <u>Головним управлінням ДСНС України у Луганській області</u>	<input type="checkbox"/> планова;
Посвідчення на перевірку від <input checked="" type="checkbox"/> А. <input checked="" type="checkbox"/> В. <input checked="" type="checkbox"/> Л. <input checked="" type="checkbox"/> № <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> позапланова

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Северодонецьке міське управління ГУ ДСНС України у Луганській області
(найменування органу ДСНС України)Заступник начальника управління – начальник відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Северодонецького МУ ГУ ДСНС України у Луганській області підполковник служби цивільного захисту Кривякін Валерій Володимирович
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)Провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Северодонецького МУ ГУ ДСНС України у Луганській області капітан служби цивільного захисту Бондаренко Наталія Олексіївна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа-підприємець

Головний інженер торгівельно-розважального центру «Кристал» приватного підприємства «Айленд» Серета Олег Євгенійович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період з <u>27.05.2024</u> по <u>27.05.2024</u> Акт перевірки від <u>27.05.2024</u> № <u>2800</u> Розпорядчий документ від <u>26.05.2024</u> № <u>28/18</u> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> була у період з <u>28.05.2024</u> по <u>28.05.2024</u> Акт перевірки від <u>28.05.2024</u> № <u>28/18</u> Розпорядчий документ від <u>28.05.2024</u> № <u>28/18</u> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК**питань щодо проведення перевірки**

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки		+			пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			+		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			+		пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам		+			пункти 17-19 розділу II ППБУ
2. У будівництві та на виробництві			+			пункт 9 розділу II ППБУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної безпеки					
	3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму		+			пункт 11 розділу II ППБУ
	4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки		+			пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
	5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки		+			пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
	6. Забезпечено протипожежний стан утримання території	+				пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III ППБУ
	7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд		+			пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБУ
	8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів		+			пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ППБУ
	9. Стан утримання інженерного обладнання					
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		+			пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів		+			пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм		+			пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм		+			пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+				пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
	10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку					
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		+			пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів	+				пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
	11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання					
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		+			пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість введів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		+			пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
	12. Наявність та утримання підрозділів	+				пункт 7 розділу I,

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння					пункт 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61-63 КЦЗУ
	13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів			+		пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
	14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт			+		розділ VII ППБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			+		пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій						
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких				+		пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту					суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
	2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки		+			пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
	3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки		+			пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956
	4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання				+	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
	5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки				+	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
	6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту		+			пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
	7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії		+			пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
	8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів				+	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
	9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням				+	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
	10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки				+	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
	11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		+			пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
	12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту		+			пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
	13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання				+	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
14.	Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			+		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253
15.	Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308
16.	Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			+		стаття 53 КЦЗУ
17.	Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+		пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

«Так»	– так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«Ні»	– ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ»	– не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«НП»	– не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ на об'єкті.

ОПИС виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	Розділ II, п. 2	ППБУ	Обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту не передбачені у посадових інструкціях, обов'язках, положеннях про підрозділ.
2.	Розділ II, п. 3	ППБУ	На об'єкті відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) не встановлений протипожежний режим.
3.	Розділ II, п. 4	ППБУ	Для кожного приміщення об'єкта не розроблені та не затверджені керівником об'єкта (орендарем) або уповноваженою ним посадовою особою інструкції про заходи пожежної безпеки.
4.	Розділ II, п. 4, п. 15	ППБУ	Протипожежні інструктажі не проводяться та не вивчаються інструкції про заходи пожежної безпеки.

5.	Розділ II, п. 5	ППБУ	Оформлення планів (схем) евакуації людей на випадок пожежі не відповідає вимогам.
6.	Розділ II, п. 5	ППБУ	На доповнення до схематичного плану евакуації не розроблена та не затверджена керівником інструкція, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, за якою не рідше одного разу на півроку мають проводитися практичні тренування всіх задіяних працівників
7.	Розділ II, п. 10	ППБУ	Для працівників охорони не розроблено інструкцію та не визначені їхні обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, спрацювання систем протипожежного захисту, а також не указано, хто з посадових осіб об'єкта має бути викликаний у нічний час у разі пожежі. Працівники охорони не мають список посадових осіб об'єкта із зазначенням їх місць проживання, службових, домашніх (мобільних) телефонів.
8.	Розділ II, п. 11	ППБУ	Орендарі не дотримуються протипожежного режиму та не виконують вимоги Правил пожежної безпеки.
9.	пункти 2, 4, 5 статті 57	КЦЗУ	На час перевірки відсутні дані щодо подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання ПП «Айленд» вимогам законодавства з питань пожежної безпеки чи іншого документу на використання об'єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.
10.	пункти 2, 4, 5 статті 57	КЦЗУ	Суб'єкт господарювання магазин продовольчих тп непродовольчих товарів (ТОВ «ФУДКОМ») зазначив у поданій декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки недостовірні дані (приміщення, експлуатуються з порушеннями вимог правил пожежної безпеки).
11.	Розділ II, п. 15	ППБУ	Працівники підприємства та наймані працівники орендарів при прийнятті на роботу на робочому місці не проходять інструктажі з питань пожежної безпеки з записами у відповідних журналах.
12.	Розділ II, п. 16	ППБУ	На час перевірки відповідальні особи в орендованих приміщеннях не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.
13.	Розділ II, п. 20	ППБУ	Керівництвом підприємства та орендарями допускаються до роботи особи, які не пройшли навчання, протипожежного інструктажу і перевірки знань з питань пожежної безпеки.
14.	Розділ II, п. 9	ППБУ	Не проведено оздоблювальні роботи в приміщеннях торгівельно-розважального центру в повному обсязі(в приміщеннях, які в даний момент не експлуатуються)

15.	Розділ II, п. 9 Розділ III, гл. 2, п.2.17. п.9.3.8.	ППБУ ДБН В.2.2-9-2009	На час перевірки відсутні дані щодо показників пожежної безпеки на оздоблювальні матеріали (композитні панелі).
16.	Розділ II, п. 9 Розділ III, гл. 2, п.2.17. п.9.3.8.	ППБУ ДБН В.2.2-9-2009	На час перевірки відсутні дані щодо показників пожежної безпеки на утеплюючі матеріали.
17.	Розділ II, п. 22 п. 8.1.	ППБУ ДБН В.2.2- 23:2009 проект	Припущено збільшення допустимої площі протипожежного відсіку
18.	Розділ III, гл. 2, п.2.1.	ППБУ	В приміщенні аптеки складається горюча тара.
19.	Розділ III, гл. 2, п.2.2. Додаток Ж	ППБУ ДБН В.2.5- 56:2014	Керівник об'єкту(орендарі) не забезпечують утримання засобів протипожежного захисту у працездатному стані та забезпечують їх технічне обслуговування.
20.	Розділ VII гл. 4, п.4.16.	ППБУ	Частина торгівельно-розважального центру, що будується (ремонтується), не відділена від діючої частини будинку протипожежними перегородками I-го типу.
21.	Розділ III, гл. 2, п.2.3. п. 6.2., п.6.4. таблиця 3	ППБУ ДБН В.1.1-7:2016 проект	Під час експлуатації об'єкта допускається зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах (ТОВ «ФУДКОМ») (складські приміщення, підсобні приміщення, приміщення передпродажної підготовки товарів)
22.	Розділ III, гл. 2, п.2.3. п. 6.2., п.6.4. таблиця 3	ППБУ ДБН В.1.1-7:2016	В місцях перетину повітропроводами протипожежних перегородок не встановлено вогнезатримні клапани
23.	Розділ III, гл. 2, п.2.4.	ППБУ	Зазори що утворились від проходок електричних кабелів та інженерного обладнання будівлі через огорожувальні конструкції з нормованою межею вогнестійкості або через протипожежні перешкоди не зашпаровані матеріалами з нормованою межею вогнестійкості цієї огорожувальної конструкції або протипожежної перешкоди за ознаками Е (показник втрати цілісності) та І (показник втрати теплоізолювальної спроможності).
24.	Розділ III, гл. 2, п. 2.9.	ППБУ	Для всіх приміщень, складського та виробничого призначення (ТОВ «ФУДКОМ») не визначені категорія щодо вибухопожежної та пожежної безпеки відповідно до вимог, а також клас зони згідно з «Правилами будови електроустановок, у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні, які повинні бути визначені

			керівниками (технологами) об'єктів, або проектувальними організаціями, або спеціалізованими науково-дослідними закладами.
25.	Розділ III, гл. 2, п. 2.23; п.5.3. таблиця 1	ППБУ, ДБН В.1.1-7- 2016 проект	На час перевірки відсутні підтверджуючі матеріали щодо класу вогнестійкості і групи поширення вогню по конструкції сходових.
26.	Розділ III, гл. 2. п. 2.37, 2.23 п. 8.6.	ППБУ ДБН В.2.2- 23:2009	На шляхах евакуації торговельно-розважального центру влаштовані розсувні двері, без наявності поряд з ними дверей, які відчиняються за напрямом евакуації і відповідають вимогам ДБН В. 1.1-7 до евакуаційних виходів.
27.	Розділ IV, гл.1. п. 1.8.	ППБУ	В торговельному залі меблі улаштовано та експлуатуються тимчасові електромережі.
28.	Розділ IV, гл.1. п. 1.6.	ППБУ	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів в приміщенні котельні та в торговельному залі меблі здійснено за скрутки.
29.	Розділ IV, гл.1. п. 1.12.	ППБУ	На час перевірки відсутній акт проведення прихованих робіт електромереж (підвісна стеля).
30.	Розділ IV, гл.1. п. 1.18.	ППБУ	Допущено складування горючих матеріалів, товарів та тари під електрошитами (ТОВ «ФУДКОМ»)
31.	Розділ IV, гл.1. п. 1.18.	ППБУ	Допущено використання побутових електронагрівальних приладів в місцях (приміщеннях), де їх застосування не передбачено (складське приміщення)
32.	Розділ IV, п. 1.1.	ППБУ	Холодильне обладнання та обладнання з металевими частинами (торговий зал та кімната прийому їжі (ТОВ «ФУДКОМ») підключено до розеток що не передбачають заземлення(занулення).
33.	Розділ II, п. 22, Розділ IV, гл. 4 п. 4.1 розділ III, п.3.2 п. 6.54.	ППБУ Правила безпеки систем газопостачання України ДБН В.2.5-20- 2001 проект	Розміщення газового обладнання та установок не відповідає Правилам безпеки систем газопостачання України.
34.	Розділ II, п. 22, Розділ IV, гл. 4 п. 4.1 п.17.2.5	ППБУ ДБН В.2.5-77 проект	Не передбачено влаштування системи автоматики, яка буде відключати подачу газу на «Руфтопи» при спрацьованні системи автоматичної сигналізації та відключення електропостачання
35.	Розділ II, п. 22, Розділ IV,	ППБУ Правила безпеки	Відсутній захист покрівлі залізобетонними плитами або бетонною стяжкою на відстані не менше 6м від дахової топкової, газових кондиціонерів.

	гл. 4 п. 4.1 розділ III, п.3.2 п. 6.54.	систем газопостачання України ДБН В.2.5-20- 2001 проект	
36.	Розділ V, гл.1. п. 1.2. п.5.9. розділ 11,13	ППБУ ДБН В.2.5- 56:2014 проект	Управління системами протипожежного захисту не передбачено з спеціально обладнаного пожежного поста з цілодобовим перебуванням чергового персоналу
37.	Розділ V, гл.1. п. 1.3. п. 9.5.5.	ППБУ ДБН В.2.2-23:2009	В торговельно-розважальному центрі не передбачено блокування систем вентиляції від сигналу автоматичних установок пожежогасіння та (або) пожежної сигналізації.
38.	Розділ II, п. 22, п.10.4.3.	ППБУ, ДБН В.2.5- 56:2014 проект,	В будівлі торговельно-розважального центру не влаштовані димові зони площею не більше 1600 м ²
39.	Розділ V, гл.1. п. 1.2. п.10.2.4. п. 8.14., п.8.23	ППБУ ДБН В.2.5- 56:2014 ДБН В.2.2- 23:2009 проект	У залах торговельно-розважального центру без природного освітлення та торговельному залі (ТОВ «ФУДКОМ») не влаштована система протидимної вентиляції (димовидалення).
40.	Розділ V, гл.1. п. 1.2. Розділ VI гл. 9 п. 9.1 пп.8 п.10.2.4. п.6.3.11	ППБУ ДБН В.2.5- 56:2014 ДБН В.2.2-23:2009	В складських приміщеннях (ТОВ «ФУДКОМ») не влаштована система протидимної вентиляції (димовидалення).
41.	Розділ V, гл.1. п. 1.2., п. 1.3.	ППБУ	На час перевірки відсутні підтверджуючі матеріали щодо прийняття в експлуатацію систем пожежної сигналізації
42.	Розділ V, гл.1. п. 1.2., п. 1.3.	ППБУ	На час перевірки відсутні підтверджуючі матеріали щодо прийняття в експлуатацію автоматичних систем пожежогасіння
43.	Розділ V, гл.1. п. 1.2. Розділ 7; Додаток А, Таблиця А.1,	ППБУ ДБН В.2.5- 56:2014	Підпотолочний простір та не експлуатуємі приміщення торговельного центру не обладнані системами пожежної сигналізації

	розділ 4.8.		
44.	розділу V підпункт 4 пункту 2.1 глави 2	ППБУ проект	На час перевірки відсутні підтверджуючі матеріали щодо забезпечення торговельно-розважального центру необхідною кількістю води для зовнішнього пожежогасіння (з розрахунку 35 л/с)та працездатності мережі систем зовнішнього протипожежного водопроводу з випробуванням на тиск та витрату води з оформленням відповідного акту.
45.	розділу V глави 2 п. 2.2, п. 2.3. частина 1, розділ 8, розділ 14	ППБУ ДБН В.2.5-64 проект	На час перевірки відсутні підтверджуючі матеріали щодо кількості вводів води до торговельно-розважального центру та можливість забезпечення витрату та тиску води для внутрішнього пожежогасіння згідно діючих вимог
46.	Розділ V, гл. 2 п. 2.2, пп. 2 п.8.23	ППБУ ДБН В.2.2- 23:2009	Сигнали на відкривання засувки на обвідній лінії водомірного вузла не надходять від кнопок дистанційного пуску, які повинні бути встановлені у шафах пожежних кранів, приміщення пожежного поста та автоматично від датчиків положення запірних вентилів пожежних кранів і кран-комплектів (у разі відкриття наполовину будь-якого запірного вентиля).
47.	Розділ V, гл. 3 п. 3.10.	ППБУ	Відсутній журнал обліку вогнегасників відповідно до вимог Наказ МВС України від 15.01.2018 №25.
48.	Розділ VI гл. 9 п. 9.1 пп.7	ППБУ	Ширина проходів між штабелями менше 1 м. (ТОВ «ФУДКОМ»)
49.	Розділ VI гл. 9 п. 9.1 пп.7	ППБУ	Ширина проходів та місця штабельного зберігання не позначені обмежувальними лініями, нанесеними на підлозі, які добре видно. (ТОВ «ФУДКОМ»)
50.	пункт 3	ПКМУ № 956	Відсутня ідентифікація об'єкта підвищеної небезпеки
51.	пункт 8	ПКМУ №1288	Об'єкт не зареєстрована, як небезпечний об'єкт в державному реєстрі ПНО.
52.	пункт 2 частини першої статті 20 пункти 4.3, 4.6	КЦЗУ, ПКМУ № 1200, ПТБ	Працівники торговельного центру не забезпечені засобами індивідуального захисту.
53.	пункт 3 частини першої статті 20	КЦЗУ	Відсутня інформація про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії
54.	пункт 8 частини першої статті 20, стаття 40	КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444	Не здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки
55.	пункт 11	КЦЗУ,	Не проведено об'єктові тренування і навчання з питань

частини першої статті 20 пункти 5, 6	Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444	цивільного захисту
--------------------------------------	---	--------------------

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку					частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено					частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано					частина п'ята ст.7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)					частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки					частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень


Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Заступник начальника управління –
начальник відділу запобігання
надзвичайним ситуаціям Сєвєродонецького
МУ ГУ ДСНС України у Луганській області
підполковник служби ЦЗ

(посада)




(підпис)

Крив'якін Валерій Володимирович

(прізвище, ім'я та по батькові)

Провідний інспектор відділу запобігання
надзвичайним ситуаціям Сєвєродонецького
МУ ГУ ДСНС України у Луганській області
капітан служби ЦЗ

(посада)




(підпис)

Бондаренко Наталія Олексіївна

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи,
присутні під час здійснення заходу:

г.п. Школяр
(посада)



(підпис)

Сергєєв О. Е.
(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «03» травня 2018 року

Директор
(посада)



(підпис)

Мазарчук А. П.
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта

A	1	2	3	4
1	Закони України			
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877 – V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпеки»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245 – III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98 – ВР
2	Постанови Кабінету Міністрів України			
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 1043	Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 27 грудня 2017 р. № 1043
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти,	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. № 1788

		господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру		
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. № 1200
2.7	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
2.8	ПКМУ № 775	Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 вересня 2015 р. № 775
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 253	Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. № 253
2.13	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання,	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6

		проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту		
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.16	ПКМУ № 1288	Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 серпня 2002р. N 1288
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи			
3.1	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.2	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МВС України	від 10 квітня 2017 р. № 301, зареєстрований в Мін'юсті України 04 травня 2017 р. за № 566/30434
3.3	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.4	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків вилу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.5	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996
3.6	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.7	Інструкція	Інструкція щодо утримання	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. №

	щодо утримання захисних споруд	захисних споруд цивільної оборони у мирний час		653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.8	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. № 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за № 1988/24520
3.9	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. № 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за № 720/9319
3.10	ДБН В.2.2-23:2009	Будинки і споруди. Підприємства торгівлі	Міністерство регіонального розвитку та будівництва України.	від 19 січня 2009 р. № 4, чинні з 1 липня 2009 р.
3.11	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. № 274
3.12	ДБН В.1.1-7:2016	Державні будівельні норми. Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги	Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України	від 31 жовтня 2016р. № 287
3.13	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за № 313/13580
3.14	Наказ №25	Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників	Наказ МВС	від 15.01.2018 №25 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 р. за N 225/31677
3.15	ДБН В.2.2-9:2009	Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди	Міністерство регіонального розвитку та будівництва України.	від 17 грудня 2009 р. № 70, чинні з 1 липня 2010 р.