

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Рубіжанське міське управління ГУ ДСНС України у Луганській області

(найменування органу ДСНС України)

Головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Рубіжанського

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області Писаренко Вікторія

Юрїївна,

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/

фізична особа-підприсмець Заступник головного лікаря з ТП Проценко

Олександр Олександрович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи: -

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Ціловова	Позаданова
+ не було взагалі	+ не було взагалі
- була у період з 13.10.2017 по 26.10.2017 Акт перевірки від 26.10.2017 № 51 Розпорядчий документ від 26.10.2017 № 27 виконаний <input checked="" type="checkbox"/> не виконаний <input type="checkbox"/>	+ була у період з 18.12.2017 по 19.12.2017 Акт перевірки від 19.12.2017 № 83 Розпорядчий документ від 01.12.2017 № 32 виконаний <input type="checkbox"/> не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№ п/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	НІ	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розроблених актуальних та інформаційних показників стану пожежної безпеки	+				пункти 2-8, 10 розділу II ППБФУ
1.2	На підприємстві створено ОПБ			+		пункт 14 розділу II ППБФУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну команду за участю пожежодобровольців підприємства			+		пункт 12 розділу II ППБФУ
1.4	Забезпечено виконання зобов'язань пожежної безпеки та проведення повільних робіт, спрямованих на запобігання пожежам	+				пункти 17-19 розділу II ППБФУ
2	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки	+				пункт 9 розділу II ППБФУ
3	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	+				пункт 11 розділу II ППБФУ
4	Наявність декларації відповідності матеріально-технічній базі суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки			+		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5	Проведено інструктаж та продовження навчання з питань пожежної безпеки					пункти 15, 16, 20 розділу II ППБФУ
6	Забезпечено протипожежний стан		+			пункти 1.1-1.21

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	утримання території					глави 1 розділу III ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд		+			пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів		+			пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9.	Стан утримання інженерного обладнання					
9.1	Устаткування (можливість експлуатації, монтаж, наладка та експлуатація) відповідає вимогам нормативних документів		+			пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	+				пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			+		пункти 4.1-4.3 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм			+		пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівля, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системами протипожежного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (дальше - АСПЗ) засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		+			пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		+			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		+			пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водопону, кількість вливів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмків від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		+			пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12.	Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння	+				пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61-63 КЦЗУ
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів			+		пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
14.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих,			+		

№ п/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
фарбувальних та будівельно-монтажних робіт						
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			+		пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 2.1-2.27 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.10 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.6 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.45 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1.1 – 7.3.35 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 8.1 – 8.18 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 9.1 – 9.2 ДБН В.1.1-7
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій						
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту						
				+		пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
						інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2.	Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки		+			пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
3.	Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			+		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956
4.	Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			+		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5.	Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			+		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
6.	Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту		+			пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7.	Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії			+		пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8.	Організація та забезпечення евакуаційних заходів			+		пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9.	Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			+		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
10.	Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11.	Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки	+				пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
12.	Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			+		пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
13.	Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			+		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14.	Забезпечення дотримання вимог			+		стаття 32, пункти 15, 16

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту					частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 138
	15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац п'ятий пункту 3 Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, ПКМУ № 775
	16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			+		стаття 53 КЦЗУ
	17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+		пункт 1.2. Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «Так» - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«Ні» - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ» - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«НП» - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця) на об'єкті.

ОПИС

виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
Дитяче відділення м. Рубіжне, вулиця Студентська, будинок 19			
1	Розділ 5 пункт 1.2. Додаток А табл. А.1 Розділ 8 пункт 8.1.	Правила пожежної безпеки в Україні ДБН В.2.5-56:2014	Будівлю не обладнано системою пожежної сигналізації.
2	Додаток Б табл. Б.1 пункт 10; Розділ 5 пункт 1.2.	ДБН В.2.5-56:2014 Правила пожежної безпеки в Україні	Відділення не обладнано системою оповіщення про пожегу.
3	пункт 8.1. таблиця 3	ДБН В.2.5-64:2012	Будівлю дитячого відділення не обладнано внутрішнім протипожежним водогномом у відповідності до будівельних норм та проекту з реконструкції відділення.
4	Розділ 4 глава 1 пункт 1.12.	Правила пожежної безпеки в Україні	Не надано акт проведення схованих робіт по монтажу електропроводів під поверхнею горючих конструкцій.
5	Розділ 4 глава 1 пункт 1.17.	Правила пожежної безпеки в Україні	В коридорі електророзетки, вимикачі встановлені на горючу основу без підкладання під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 м.

6	Розділ 2 пункт 9; п. 9.3.12	Правила пожежної безпеки в Україні; ДБН В.2.2-9:2009	Не надані документи, які характеризують пожежну небезпеку пластикових панелей, якими облицюванні стіни загального коридору дитячого відділення.
7	Розділ 3 глава 2 пункт 2.5.	Правила пожежної безпеки в Україні	Дерев'яні конструкції горючих покриттів будівлі не оброблено засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
8	Розділ 3 глава 2 пункт 2.27.	Правила пожежної безпеки в Україні	Двері евакуаційного виходу з південної сторони, закриті на врізаний замок.
9	Розділ 4 глава 1 пункт 1.18	Правила пожежної безпеки в Україні	У фізкабінеті дитячого відділення під ЦО-І експлуатується тумбочка з електричним прибором.
Харчовий блок м. Рубіжне, вулиця Студентська, будинок 19			
10	Розділ 5 пункт 1.2. Додаток А табл. А.1 Розділ 8 пункт 8.1.	Правила пожежної безпеки в Україні ДБН В.2.5-56:2014	Будівлю не обладнано системою пожежної сигналізації.
11	Розділ 4 глава 4 пункт 4.1	Правила пожежної безпеки в Україні	Варочне приміщення кухні не забезпечено сигналізатором загазованості.
12	Розділ 3 глава 2 пункт 2.5.	Правила пожежної безпеки в Україні	Дерев'яні конструкції горючих покриттів будівлі не оброблено засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
Стоматологічна поліклініка м. Рубіжне, вулиця Б. Хмельницького, будинок 66-А			
13	Розділ 5 глава 2 пункт 2.2. підпункт 2	Правила пожежної безпеки в Україні	ПК № 1, ПК № 2, ПК-3 не укомплектовані пожежними рукавами однакового з ним діаметра та стволами.
14	Розділ 5 пункт 1.2. Додаток А табл. А.1 Розділ 8 пункт 8.1.	Правила пожежної безпеки в Україні ДБН В.2.5-56:2014	Будівлю не обладнано системою пожежної сигналізації.
15	Розділ 3 глава 2 пункт 2.23.	Правила пожежної безпеки в Україні	Ширина дверей на шляху евакуації з другого поверху на перший стоматологічного корпусу з східної сторони менше 0,8м.
16	Розділ 4 глава 1 пункт 1.6.	Правила пожежної безпеки в Україні	У кабінетах № 7 та № 13 з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів не здійснені за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.
17	Розділ 4 глава 1 підпункт 1.1.	Правила пожежної безпеки в Україні	Експлуатація електроустановок У кабінетах № 7 та № 13 не відповідає вимогам ПУЕ.
Пологовий корпус м. Рубіжне, вулиця Студентська, будинок 19			
18	Розділ 5 пункт 1.2. Додаток А табл. А.1 Розділ 8 пункт 8.1.	Правила пожежної безпеки в Україні ДБН В.2.5-56:2014	Будівлю не обладнано системою пожежної сигналізації.
19	Додаток Б табл. Б.1 пункт 10; Розділ 5 пункт 1.2.	ДБН В.2.5-56:2014 Правила пожежної безпеки в Україні	Відділення не обладнані системою оповіщення про пожежу.
20	Розділ 5 глава 2 пункт 2.2. підпункт 2	Правила пожежної безпеки в Україні	ПК № 5, 6, 7, 8, 9, 5, 10, 13 не укомплектовані пожежними рукавами однакового з ними діаметра та стволами.
21	Розділ 3 глава 2 пункт 2.5.	Правила пожежної безпеки в Україні	Дерев'яні конструкції горючих покриттів будівлі не оброблено засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу

			вогнезахисної ефективності.
22	Розділ 4 глава 2 пункт 2.2	Правила пожежної безпеки в Україні	В операційній гінекологічного відділення лінію живлення до побутового кондиціонера не забезпечено автономним пристроєм електричного захисту.
23	Розділ 4 глава 2 пункт 2.26	Правила пожежної безпеки в Україні	Підключення побутового кондиціонеру в операційній гінекологічного відділення не виконано згідно до вимог інструкції виробника.
24	Розділ 4 глава 1 пункт 1.7	Правила пожежної безпеки в Україні	З'єднувальні коробки у кабінеті № 13 жіночої консультації та на сходовій клітці між 3 та 4 поверхом родильного відділення не закриті кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів.
Інфекційне відділення м. Рубіжне, вул. Студентська,19			
25	Розділ глава 2 пункт 2.2 підпункт 3	Правила пожежної безпеки в Україні	Не всі пожежні крани в будівлі укомплектовані пожежними рукавами однакового з ними діаметрами та стволами.
26	Розділ 3 глава 2 пункт 2.37.; п. 7.3.8	Правила пожежної безпеки в Україні; ДБН В.2.2-10-2016	Висота порога евакуаційних виходів з палат № 4, 5, 6 інфекційного відділення на зовні, більше 0,05 метри.
27	Розділ 3 глава 2 пункт 2.23.; п. 3.14	Правила пожежної безпеки в Україні; ДБН В 2.2-10-2001	Ширина дверей в палатах інфекційного відділення менше 1,1 м.
28	Розділ 6 глава 3 пункт 3.2	Правила пожежної безпеки в Україні	Відділення не забезпечено ношами з розрахунку одні ноші на 5 хворих.
29	Розділ 3 глава 2 пункт 2.27.	Правила пожежної безпеки в Україні	На евакуаційних дверях в відділенні відсутні внутрішні запори, які відкриваються зсередини без ключа.
30	Розділ 3 глава 2 пункт 2.23	Правила пожежної безпеки в Україні	Евакуаційний вихід (службовий) на 1 поверху на зовні висотою менше 2,0 м.
31	Розділ 3 глава 2 пункт 2.23.	Правила пожежної безпеки в Україні	Двері зі сходової клітки в коридор на 1 поверху шириною менше 0,8 м, висотою менше 2,0 м.
32	Розділ 3 глава 2 пункт 2.23	Правила пожежної безпеки в Україні	Двері з коридору в тамбур евакуаційного виходу на 1 поверху шириною менше 0,8 метри, висотою менше 2,0 м.
33	Розділ 3 глава 2 пункт 2.27.	Правила пожежної безпеки в Україні	Двері між вестибюлем та сходовою кліткою відчиняються не в напрямку виходу з приміщення.
34	Розділ 3 глава 2 пункт 2.30.	Правила пожежної безпеки в Україні	На сходовій клітці (зі сторони санпропускника) встановлено прилади опалення на висоті меншій 2,2 метри від поверхні сходової клітки.
Терапевтичний корпус м. Рубіжне, вулиця Б.Хмельницького, будинок 66			
35	Розділ 5 пункт 1.2. Додаток А табл. А.1 Розділ 8 пункт 8.1.	Правила пожежної безпеки в Україні ДБН В 2.5-56:2014	Будівлю не обладнано системою пожежної сигналізації.
36	Додаток Б табл. Б.1 пункт 10; Розділ 5 пункт 1.2	ДБН В.2.5-56:2014 Правила пожежної безпеки в Україні	Відділення не обладнані системою оповіщення про пожежу.
37	Розділ 5 глава 2 пункт 2.2 підпункт 2	Правила пожежної безпеки в Україні	ПК-12, ПК-13 не укомплектовані пожежними стволами.

38	Розділ 5 глава 2 пункт 2.2 підпункт 9	Правила пожежної безпеки в Україні	ПК-17, ПК-4, ПК-3 не доступні для використання (відсутні маховики).
39	Розділ 5 глава 2 пункт 2.2 підпункт 9	Правила пожежної безпеки в Україні	ПК-20, ПК-17, ПК-16, ПК-15, ПК- 22, ПК-1, ПК-7 не доступні для використання (не забезпечені справними ущільнювальними гумовими кільцями).
40	Розділ 5 глава 2 пункт 2.2 підпункт 2	Правила пожежної безпеки в Україні	ПК-17, ПК -16, ПК-22, ПК-6, ПК-4, ПК-8 , ПК-3, ПК-1 не забезпечені справними пожежними рукавами однакового з ними діаметрами та стволами.
41	Розділ 6 глава 3 підпункт 3.1.	Правила пожежної безпеки в Україні	Всі відділення терапевтичного корпусу не забезпечені ношами з розрахунку одні ноші на 5 хворих.
42	Розділ 3 глава 2 пункт 2.17.	Правила пожежної безпеки в Україні	Не надані документи, які характеризують пожежну небезпеку пластикових панелей, якими облицьовані стіни індивідуальної палати у травматологічному відділенні, стіни на північному центральному евакуаційному виході з терапевтичного корпусу, стіни палати № 12 кардіологічного відділення
43	Розділ 5 пункт 2.3. підпункт 4	Правила пожежної безпеки в Україні	Не відремонтовано пожежні насоси, які підвищують тиск у мережі для забезпечення необхідної кількості води для здійснення пожежогасіння (виходячи з вимог будівельних норм та інших нормативних документів).
44	Розділ 5 глава 3 пункт 3.10.	Правила пожежної безпеки в Україні	Вогнегасники не встановлені шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника.
45	Розділ 3 глава 3 пункт 2.37.	Правила пожежної безпеки в Україні	В проктологічному відділенні евакуаційний вихід захищено пустими коробками та дерев'яними дверима.
Урологічний корпус м. Рубіжне, вулиця Студентська, будинок 19			
46	Розділ 5 глава 1 пункт 1.1	Правила пожежної безпеки в Україні	Системи протипожежного захисту в будівлі не справні.
47	Розділ 3 глава 2 пункт 2.5.	Правила пожежної безпеки в Україні	Дерев'яні конструкції горючих покриттів будівлі не оброблено засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
48	Розділ 5 глава 3 пункт 3.10.	Правила пожежної безпеки в Україні	Вогнегасники не встановлені шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника.
49	Розділ 5 пункт 2.2. підпункт 3	Правила пожежної безпеки в Україні	Пожежні рукава та стволи в відділеннях не приєднані до пожежних кранів.
50	Розділ 3 глава 2 пункт 2.12.	Правила пожежної безпеки в Україні	Вікна горюча будівлі не засклені.
51	Розділ 4 глава 2 пункт 2.26	Правила пожежної безпеки в Україні	В маніпуляційному кабінеті неврологічного відділення лінія живлення до побутового кондиціонера не забезпечено автономним пристроєм електричного захисту.
Відділення трансфузіології м. Рубіжне, вулиця Студентська, будинок 19			
52	Розділ 5 глава 1 пункт 1.2. Додаток А табл. А.1 Розділ 8 пункт 8.1.	Правила пожежної безпеки в Україні ДБН В.2.5-56:2014	Приміщення не обладнані системою пожежної сигналізації.
53	Розділ 4 глава 2 пункт 2.26.	Правила пожежної безпеки в Україні	В приміщенні операційної у відділенні трансфузіології лінія живлення до побутового кондиціонера не забезпечено автономним пристроєм електричного захисту.
Гаражні бокси м. Рубіжне, вулиця Студентська, будинок 19			
54	Розділ 5 глава 1 пункт 1.2. Додаток А табл. А.1	Правила пожежної безпеки в Україні ДБН В.2.5-56:2014	Будівлю не обладнано системою пожежної сигналізації.

	Розділ 8 пункт 8.1.		
Реаніміційне відділення м. Рубіжне, вулиця Студентська, будинок 19			
55	Розділ 5 глава 1 пункт 1.2. Додаток А табл. А.1 Розділ 8 пункт 8.1.	Правила пожежної безпеки в Україні ДБН В 2.5-56:2014	Будівлю не обладнано системою пожежної сигналізації.
56	Додаток Б табл. Б.1 пункт 10; Розділ 5 пункт 1.2.	ДБН В.2.5-56.2014 Правила пожежної безпеки в Україні	Відділення не обладнане системою оповіщення про пожежу.
57	Розділ 5 глава 2 пункт 2.2. підпункт 2	Правила пожежної безпеки в Україні	ПК-8 не укомплектовано пожежним рукавом однакового з ним діаметром та стволом.
Баклабораторія м. Рубіжне, вулиця Студентська, будинок 19			
58	Розділ 5 глава 1 пункт 1.2.	Правила пожежної безпеки в Україні	Не всі приміщення обладнані системою пожежної сигналізації.
59	Розділ 4 глава 1 пункт 1.7.	Правила пожежної безпеки в Україні	З'єднувальна коробка в приміщенні бак лабораторії не закрита кришкою з негорючого або важкогорючого матеріалу.
60	Розділ 4 глава 1 пункт 1.1.	Правила пожежної безпеки в Україні	В переході з баклабораторії до цитології біля ЩС-2, атмосферні опади потрапляють на електропроводку.
Матеріальний склад м. Рубіжне, м. Рубіжне, вулиця Студентська, будинок 19			
61	Розділ 5 пункт 1.2. Додаток А табл. А.1 Розділ 8 пункт 8.1.	Правила пожежної безпеки в Україні ДБН В 2.5-56:2014	Будівлю не обладнано системою пожежної сигналізації.
Столярна майстерня м. Рубіжне, вулиця Студентська, будинок 19			
62	Розділ 5 пункт 1.2. Додаток А табл. А.1 Розділ 8 пункт 8.1.	Правила пожежної безпеки в Україні ДБН В.2.5-56:2014	Будівлю не обладнано системою пожежної сигналізації.
63	Розділ 3 глава 2 пункт 2.5.	Правила пожежної безпеки в Україні	Дерев'яні конструкції горючих покриттів будівлі не оброблено засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
Будівля флюорографії м. Рубіжне, вулиця Студентська, будинок 19			
64	Розділ 5 пункт 1.2. Додаток А табл. А.1 Розділ 8 пункт 8.1.	Правила пожежної безпеки в Україні ДБН В.2.5-56:2014	Будівлю не обладнано системою пожежної сигналізації.
65	Розділ 3 глава 2 пункт 2.5.	Правила пожежної безпеки в Україні	Дерев'яні конструкції горючих покриттів будівлі не оброблено засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.

66	Розділ 3 глава 2 пункт 2.37	Правила пожежної безпеки в Україні	Шлях евакуації захищено різними матеріалами.
Господарський корпус м. Рубіжне, вулиця Студентська, будинок 19			
67	Розділ 5 пункт 1.2. Додаток А табл. А.1 Розділ 8 пункт 8.1	Правила пожежної безпеки в Україні ДБН В.2.5-56:2014	Будівлю не обладнано системою пожежної сигналізації.
68	Розділ 3 глава 2 пункт 2.5.	Правила пожежної безпеки в Україні	Дерев'яні конструкції горючих покриттів будівлі не оброблено засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
69	п. 9.3.6.	ДБН В.2.2-9-2009	В приміщеннях архівів не встановлені протипожежні сертифіковані двері 2-го типу.
Будівля психологічного та дерматовенерологічного кабінету м. Рубіжне, вулиця Студентська, будинок 19			
70	Розділ 5 пункт 1.2. Додаток А табл. А.1 Розділ 8 пункт 8.1	Правила пожежної безпеки в Україні ДБН В.2.5-56:2014	Будівлю не обладнано системою пожежної сигналізації.
71	Розділ 3 глава 2 пункт 2.5.	Правила пожежної безпеки в Україні	Дерев'яні конструкції горючих покриттів будівлі не оброблено засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
72	Розділ 4 глава 1 пункт 1.18.	Правила пожежної безпеки в Україні	У коридорі дерматовенерології біля кабінету лампа розжарювання експлуатуються без суцільного скляного ковпака.
73	Розділ 4 глава 1 пункт 1.6	Правила пожежної безпеки в Україні	У коридорі дерматовенерології на світильнику біля кабінету з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснені за допомогою пресування, зварювання, паяння або тиснення.
Патологоанатомічне відділення та приміщення для утилізації біовідходів м. Рубіжне, вулиця Студентська, будинок 19			
74	Розділ 5 пункт 1.2. Додаток А табл. А.1 Розділ 8 пункт 8.1	Правила пожежної безпеки в Україні ДБН В.2.5-56:2014	Будівлю не обладнано системою пожежної сигналізації.
75	Розділ 3 глава 2 пункт 2.5.	Правила пожежної безпеки в Україні	Дерев'яні конструкції горючих покриттів будівлі не оброблено засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
Загальні заходи			
76	Розділ 3 глава 2 пункт 2.15.	Правила пожежної безпеки в Україні	Стационарні зовнішні пожежні сходи споруд лікарні не пофарбовані.
77	Розділ 3 глава 2 пункт 2.1. підпункт 9	Правила пожежної безпеки в Україні	На зовнішній стіні будівель не оновлені покажчики пожежних гідрантів, на яких треба вказати діаметр та вид протипожежного водогінну, відстань від покажчика до пожежного гідранту № 258, 502, 501, 258-А, 255, 256, 257, 24, 25.
78	Розділ 5 глава 2 пункт 2.1. підпункт 3	Правила пожежної безпеки в Україні	Пожежні гідранти № 25, № 258, № 258-А, № 501 знаходяться в не справному стані.
79	Розділ 4 глава 1 пункт 1.21.	Правила пожежної безпеки в Україні	Для підтримання пристроїв захисту від блискавок у справному стані не проведено ревізії цих пристроїв зі складанням акта.

80	Розділ 6 глава 9 пункт 9.3. підпункт 21	Правила пожежної безпеки в Україні	Зберігання балонів з киснем здійснюються без запобіжних ковпаків та нагвинченими на штуцери заглушками .
81	п.4.3.1. ст. 20. ст. 69	ПТБ: Кодекс цивільного захисту України;	Працівники не забезпечені засобами індивідуального захисту (протигазами).
82	п. 3.1.1.	ПТБ, Наказ № 98 від 23.02.2006р.	Не проведено ідентифікацію ПНО зі змінами джерела небезпеки.
83	Розділ 3 глава 1 пункт 1.1.	Правила пожежної безпеки в Україні	Територія лікарні не очищена від опалого листя, гілок.
84	Розділ 3 глава 2 пункти 2.22.	Правила пожежної безпеки в Україні	Будинки лікарні не забезпечені адресними вказівками(назва вулиці, номер будинку)

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку				+	частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	+				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	+				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснюватимуть захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Головний інспектор відділу
запобігання НС Рубіжанського
МУ ГУ ДСНС України у
Луганській області

(посада)

(підпис)

Писаренко Вікторія Юріївна

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи,
присутні під час здійснення заходу:

Заступник головного лікаря з ТП
КУ – Рубіжанська міська лікарня»

(посада)

(підпис)

Проценко Олександр Олександрович

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано « 08 » червня 2018 року

Головний лікар КУ
міська лікарня»

(посада)

(підпис)

Кравченко Едуард Анатолійович

(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або
уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
А	1	2	3	4
1	Закони України			
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877 – V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпеки»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245 – III

1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98 – ВР
2	Постанови Кабінету Міністрів України			
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 1043	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 27 грудня 2017 р. № 1043
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. № 1788
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. № 1200
2.7	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
2.8	ПКМУ № 775	Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 вересня 2015 р. № 775
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Порядок утворення, завдання та	Постанова Кабінету	від 09 жовтня

		функції формувань цивільного захисту	Міністрів України	2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 253	Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. № 253
2.13	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 729
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи			
3.1	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.2	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МВС України	від 10 квітня 2017 р. № 301, зареєстрований в Мін'юсті України 04 травня 2017 р. за № 566/30434
3.3	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.4	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків виліву (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.5	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996
3.6	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.7	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. № 653 зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.8	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. № 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за №

3.9	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	720/9319 від 04 серпня 2006 р. № 274
3.10	ДБН В.1.1-7:2016	Державні будівельні норми. Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги	Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України	від 31 жовтня 2016р. № 287
3.11	НАПБ В 01 057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за № 313/13580
3.12	ДБН В.2.5-56:2014	Державні будівельні норми. Системи протипожежного захисту	Наказ Мінрегіону України	від 13 листопада 2014 р. №312
3.13	ДБН В.2.5-20-2001	Державні будівельні норми. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання	Наказ Держбуду України	від 23 квітня 2001р. № 101
3.14	Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників	Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників	Наказ МВС України	від 15 січня 2018 року N 25 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 р. за N 225/31677