



Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична особа підприємця:

Директор комунального закладу «Лисичанський міський Палац культури» Рясна Ганна Олександрівна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

Завідуюча господарством комунального закладу «Лисичанський міський Палац культури» Литовченко Тетяна Анатоліївна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

### Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
не було взагалі	не було взагалі
була у період з 17.10.2013 по 31.10.2013	була у період з 09.06.2016 по 10.06.2016
Акт перевірки від 31.10.2013 № 60	Акт перевірки від 10.06.2016 № 22
Розпорядчий документ від 14.09.2017 № 33 виконаний, не виконаний +	Розпорядчий документ від 08.06.2016 № 23 виконаний +, не виконаний

### Перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки		+			пункти 2–8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			+		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			+		пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	+				пункти 17–19 розділу II ППБУ
<b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b>						
<b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>						
<b>4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки</b>						
<b>5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки</b>						
<b>6. Забезпечено протипожежний стан утримання території</b>						
<b>7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд</b>						
<b>8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів</b>						
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		+			пункти 1.1–1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				пункти 2.1–2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	+				пункти 2.18–2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			+		пункти 4.1–4.3 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+				пункти 3.1–3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>						

10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакууванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі — АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		+			пункти 1.1–1.6 глави 1 розділу V ППБУ	
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.		+			Пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ	
<b>11. Наявність і утримання систем протипожежного водопостачання</b>							
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		+			пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ	
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону		+			пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ	
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>							
<b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>				+		пункти 8.1.1–8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200	
<b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>				+		розділ VII ППБУ	
14.1	Нове будівництво, реконструкція, перемонтаж, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку		+			пункт 21 розділу II ППБУ	
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 1.1–1.5 глави 1 розділу VII ППБУ	
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 2.1–2.27 глави 2 розділу VII ППБУ	
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 3.1–3.9 глави 3 розділу VII ППБУ	
Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів					+	пункти 4.1–4.48 глави 4 розділу VII ППБУ	
14.5	14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1–4.10 ДБН В.1.1.-7
	14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1–5.6 ДБН В.1.1.-7
	14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів		+			пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1–6.45 ДБН В.1.1.-7
	14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1.1–7.3.35 ДБН В.1.1.-7
	14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 8.1–8.18 ДБН В.1.1.-7
	14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 9.1–9.2 ДБН В.1.1.-7
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>							
I. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-					+	пункти 1–4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам	

технічних заходів цивільного захисту				господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			+	пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			+	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956
4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			+	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			+	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту		+		пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії		+		пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів		+		пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			+	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки			+	пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			+	пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			+	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			+	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 138
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац п'ятий пункту 3 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 775
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність			+	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+	пункт 1, 2 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

#### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

«Так» — так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

«Ні» — ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

«НВ» — не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи — підприємця)/об'єкта, що перевіряється;

«НП» — не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи — підприємця)/ на об'єкті.

### Опис виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	Розділ V пункт 1.2	ППБУ	Приміщення закладу не обладнані системою пожежної сигналізації з виводом на пульт централізованого пожежного спостереження відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту».
2.	Розділ IV пункт 1.21	ППБУ	Не проведено перевірку пристроїв захисту будівлі від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів.
3.	пункт 4.3 пункт 2 та 3	ПТБ ПКМУ №1200 від 19.08.2002	Не забезпечено працівників засобами радіаційного та хімічного захисту (протигазами)
4.	Розділ VI пункт 2.3	ППБУ	Декорації, сценічне оформлення в залах для глядачів та експозиційних залах, фойє не оброблені вогнезахисними засобами. Дерев'яні конструкції сценічної коробки не оброблені вогнезахисними засобами.
5.	Розділ III пункт 2.5	ППБУ	Дерев'яні елементи горючого покриття (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту.
6.	Розділ II пункт 2.1	ППБУ	Допущена реконструкція та перепланування фойє другого поверху будівлі під танцювальний зал без проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку.
7.	Розділ V пункт 3.11	ППБУ	Пожежний щит недоукомплектований протипожежним інвентарем згідно норм належності.
8.	Розділ V пункт 3.8	ППБУ	Не доукомплектовано первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) приміщення закладу згідно норм належності.
9.	Розділ V пункт 3.14	ППБУ	Не проведено періодичне обслуговування немеханізованого пожежний ручного інструменту, розміщеного на об'єкті у складі комплектації пожежного щита.
10.	Розділ V пункт 3.17	ППБУ	Не проведено технічне обслуговування вогнегасника ОП-6 з інв. № 1137067, який знаходиться в приміщенні музею.
11.	Розділ V пункт 2.1 підпункт 9	ППБУ	Біля місця розташування пожежної водойми не встановлений покажчик (об'ємний зі світильником або плоский із застосуванням світловідбивних покриттів) з нанесеним на нього літерним індексом ПВ, цифровим значенням запасу води в кубічних метрах та кількості пожежних автомобілів, котрі можуть одночасно встановлюватися на майданчику біля водойми.
12.	Розділ V пункт 2.1 підпункт 9	ППБУ	Біля місця розташування пожежного гідранта не встановлений покажчик (об'ємний зі світильником або плоский із застосуванням світловідбивних покриттів) літерним індексом ПГ, цифровими значеннями відстані в метрах від покажчика до гідранта, внутрішнього діаметра трубопроводу в міліметрах, зазначенням виду водопровідної мережі (тупикова чи кільцева);
13.	Розділ V пункт 2.1 підпункт 6	ППБУ	Не відновлений протипожежний запас води в резервуарі пожежного водоймища.
14.	Розділ II пункт 2.2 Розділ III пункт 2.4 Пункт 6.31	ППБУ ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна	Не замуrowаний отвір в місці пересічення комунікацій (електрокабелями) протипожежної перегородки з приміщення електрощитової в підвальне приміщення, що не відповідає вимогам, встановленим до протипожежних перегородок 1-го

		безпеку об'єктів будівництва»	типу.
15.	Розділ III пункт 2.3	ППБУ	Не встановлено протипожежні двері в пожежонебезпечних приміщеннях (електрощитових, коморах).
	Пункт 6.2	ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»	
16.	Розділ IV пункт 1.1 пункт 1.17	ППБУ	Допущено установку електричного вимикача на дерев'яних лудках дверей електрощитової в підвальному приміщенні та сцени першого поверху будівлі з порушенням ПУС.
17.	Розділ III пункт 2.37	ППБУ	Допущено замикання дверей на шляхах евакуації та евакуаційних виходах з першого поверху на замки, що важко відчиняються зсередини.
18.	Розділ III пункт 2.9	ППБУ	Не визначені категорії приміщень щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони згідно з «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок», які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.
19.	Розділ III пункт 2.12	ППБУ	Допущено зберігання в приміщенні електрощитової горючих матеріалів
20.	Розділ IV пункт 1.8	ППБУ	Допущено експлуатацію тимчасової електромережі в приміщеннях завідуючої господарством, підвальному приміщенні та на зовнішній стіні другого поверху для зовнішнього освітлення будівлі.
21.	Розділ IV пункт 1.18	ППБУ	Допущена експлуатація пошкоджених електричних розеток та вимикачів в приміщеннях другого поверху.
22.	Розділ IV пункт 1.8 Розділ IV пункт 1.1	ППБУ	Допущено використання побутового електронагрівального приладу в кабінеті Первинної ветеранської організації з порушенням правил пожежної безпеки та ПУЕ.
23.	Розділ IV пункт 1.6	ППБУ	З'єднання жил проводів здійснено за допомогою скрутки в приміщеннях, коридорах 1-3 поверхів закладу та у вентиляційній камері.
24.	Розділ IV пункт 1.7	ППБУ	З'єднувальні та відгалужувальні коробки в електропроводках не закриті кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів в пожежонебезпечних приміщеннях на другому поверсі.
25.	Розділ IV пункт 1.18	ППБУ	Електричні світильники не обладнані плафонами в підсобному приміщенні музею та підвальному приміщенні.
26.	Розділ V пункт 2.1 підпункт 2	ППБУ	Допущено засмічення колодязя пожежного гідранту горючим сміттям.
27.	Розділ V пункт 2.1 підпункт 2 Пункт 12.68	ППБУ  ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»	Пожежний резервуар не оснащений люком.
28.	Розділ V пункт 2.2 підпункт 2	ППБУ	Не укомплектовані пожежні кран-комплекти № 1-12 однотипними елементами з'єднання пожежних рукавів та ручних пожежних стволів, а також важелем для полегшення відкриття вентиля.
29.	Розділ V пункт 2.2 підпункт 10	ППБУ	Не справні пожежні кран комплекти(прокородовано частину трубопроводу з лівої сторони входу у будівлю)
30.	Розділ III пункт 2.15	ППБУ	Не пофарбовані стаціонарні зовнішні пожежні драбини

31.	Розділ VI пункт 2.1	ППБУ	Не розроблено план евакуації експонатів та інших цінностей на доповнення до плану евакуації людей у музеї.
32.	Розділ II пункт 3	ППБУ	Не розроблені інструкції щодо заходів пожежної безпеки.
33.	Розділ II пункт 8	ППБУ	Приміщення закладу не забезпечені відповідними знаками безпеки відповідно до вимог ДСТУ ISO 6309:2007 «Противопожечний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
34.	Розділ VI пункт 2.20 Розділ III пункт 2.32	ППБУ	Не обладнано світловими покажчиками з написом «Вихід» виходи з фойє, колуарів, планшета сцени, залів для глядачів, актових залів згідно вимогам ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»
35.	Пункт 4.10.1	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях.	Не розроблено план дій і захисту персоналу у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
36.	Розділ III пункт 1.10	ППБУ	Не забезпечено освітлення зовнішніх пожежних драбин.
37.	Розділ II пункт 22	ППБУ	Під час експлуатації об'єкта допущено зниження рівня пожежної небезпеки, встановленого законодавством, яке було чинним на момент початку використання об'єкта, а саме: в приміщенні підвалу виконане облицювання стелі горючим матеріалом по дерев'яній обрешітці.
38.	Розділ II пункт 21	ППБУ	Допущено перепланування підвального приміщення під столову без проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку.

**Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки**

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку		+			частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	+				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного у суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	+				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

**Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки**


№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
32	Не згодні з тим, що інструкції не розроблені. Вони є, але їх не обов'язано.

3.3	Личини не забав, але не в повному обсязі
6	Не було залишена назва підприємства

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий — залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці  
посадові особи ДСНС України:


Провідний інспектор відділу  
запобігання надзвичайним ситуаціям  
Лисичанського міського управління  
Головного управління ДСНС України  
у Луганській області  
лейтенант служби ЦЗ

  
(підпис)

Пасічник К.Г.


Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

директор КЗ "ІМПК"  
(посада)

  
(підпис)

Ряшко Т.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові)


Завідуючий господарством  
(посада)

  
(підпис)

Литвченко Т.А.  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано 20 квітня 2018 року

директор КЗ "ІМПК"  
(посада)

  
(підпис)

Ряшко Т.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки				
№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
А	1	2	3	4
<b>1</b>				
<b>Законодавство України</b>				
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпеки»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245-III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98-ВР
<b>2</b>				
<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>				
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 1043	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної	Постанова Кабінету Міністрів України	від 27 грудня 2017 р. № 1043



		безпеки		
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. № 1788
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. № 1200
2.7	ПКМУ № 775	Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 вересня 2015 р. № 775
2.8	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 443
2.9	ПКМУ № 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 444
2.10	ПКМУ № 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.11	ПКМУ № 138	Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку	Постанова Кабінету Міністрів України	від 10 березня 2017 р. № 138
2.12	ПКМУ № 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.13	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.14	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.15	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
<b>3</b>	<b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>			
3.1	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.2	ДБН В.2.5-56:2014	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	Від 27.01.2014 №29
3.3	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МВС України	від 10.04.2017 № 301 р. № 310, зареєстрований у Мін'юсті України 04 травня 2017 р. за № 566/30434
3.4	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.5	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків вилливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.6	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29

				серпня 2002 р. за № 708/6996
3.7	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.8	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. № 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.9	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. № 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за № 720/9319
3.10	ДБН В.1.1-7-2016	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	від 31 жовтня 2016 р. № 287
3.11	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. № 274
3.12	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за № 313/13580
3.13	ДСТУ Б В.1.1-36:2016	«Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежної та пожежної небезпеки»	Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України	від 15.06.2016 № 158
3.14	ДБН В.2.5-74:2013	«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»	Накази міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України	від 08.04.2013 № 133 та від 28.08.2013 № 410