

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів зберігання (матеріальні склади і бази загального призначення, склади лісопиломатеріалів, вугілля і торфу)

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
1	Вимоги пожежної безпеки на матеріальних складах і базах загального призначення	X	X	X	X	X	X
1.1	Під час зберігання у складах (приміщеннях) різних речовин та матеріалів їх пожежонебезпечні фізико-хімічні властивості та сумісність враховується	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.2	Небезпечні та особливо небезпечні речовини та матеріали зберігаються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 3 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.3	Спільне зберігання в одній секції з каучуком або автомобільною гумою, а також ЛЗР та ГР будь-яких інших товарів і матеріалів незалежно від однорідності застосовуваних вогнегасних речовин не допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 4 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.4	Зберігання вантажів, тари та вантажних механізмів на рампах складів допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 5 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.5	У складських будинках (приміщеннях) усі операції, пов'язані з розкриттям тари, розфасуванням продукції, перевіркою справності та дрібним ремонтом, приготуванням робочих сумішей вогнебезпечних рідин та іншими подібними до цих роботами у відокремлених приміщеннях здійснюються	Високий Середній Незначний					Підпункт 6 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.6	У складських приміщеннях, розташованих у будинках будь-якого ступеня вогнестійкості стелажне та без стелажне зберігання здійснюється відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 7 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.7	Люки чи вікна розміром 0,9 х 1,2 м з прямими (для випускання диму в разі пожежі) у складських приміщеннях (відсіках), розташованих в підвальних або цокольних поверхах або система димовидалення у наявності	Високий Середній Незначний					Підпункт 8 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.8	У складських приміщеннях розміщені лише робочі місця комірників та відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 9 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ

							ППБУ
1.9	Балони з горючими газами, посудини (пляшки, сулії, інша тара) з легкозаймистими та горючими речовинами (ЛЗР та ГР), аерозольні упаковки від сонячного й іншого теплового впливу захищені	Високий Середній Незначний					Підпункт 10 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.10	Зберігання аерозольних упаковок на відкритих майданчиках або під навісами здійснюється в негорючих контейнерах, що замикаються	Високий Середній Незначний					Підпункт 11 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.11	Дерев'яні конструкції будинків та навісів складів вогнезахисними засобами, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності оброблені	Високий Середній Незначний					Підпункт 12 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.12	Зберігання продукції навалом та впритул до приладів і труб опалення у складських приміщеннях допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 13 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.13	Стоянка та ремонт вантажно-розвантажувальних і транспортних засобів у складських приміщеннях допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 13 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.14	Експлуатація газових плит, печей, побутових електронагрівальних приладів, установлення з цією метою штепсельних розеток у складських приміщеннях допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 13 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.15	Влаштування чергового освітлення; встановлення прожекторів зовнішнього освітлення безпосередньо на дахах складів допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 13 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.16	Зберігання аерозольних упаковок в одному приміщенні з окислювачами, горючими газами, ЛЗР та ГР у складських приміщеннях допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 13 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.17	Зберігання кислот та окисників у місцях, де можливе їх стикання з деревиною, соломною та іншими речовинами органічного походження (для нейтралізації випадково розлитих кислот місця їх зберігання необхідно забезпечувати готовими розчинами крейди, вапна або соди) у складських приміщеннях допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 13 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.18	Зберігання рослинних масел разом з іншими будь-якими горючими матеріалами у складських приміщеннях допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 13 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.19	Застосування транспорту з двигунами внутрішнього згоряння без іскрогасників у складських приміщеннях допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 13 пункту 9.1 глави 9 розділу VI ППБУ
1.20	В'їзд локомотивів безпосередньо до складських приміщень категорій А, Б, В допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 13 пункту 9.1 глави 9 розділу VI

							ППБУ
2	Вимоги пожежної безпеки на складах лісопиломатеріалів	X	X	X	X	X	X
2.1	Нормовані протипожежні відстані від складів лісопиломатеріалів до сусідніх будинків, споруд, територій зменшено	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.5 глави 9 розділу VI ППБУ
2.2	Відстань від штабелів, навісів та закритих складів лісопиломатеріалів до пожежних гідрантів не менше 8 м	Високий Середній Незначний					Підпункт 2 пункту 9.5 глави 9 розділу VI ППБУ
2.3	Підштабельні місця до ґрунту, трав'яного покриву, горючого сміття та відходів очищені	Високий Середній Незначний					Підпункт 3 пункту 9.5 глави 9 розділу VI ППБУ
2.4	На кожному складі план організації гасіння пожежі розроблений	Високий Середній Незначний					Підпункт 4 пункту 9.5 глави 9 розділу VI ППБУ
2.5	На складах пункти (пости) первинними засобами пожежогасіння та запасом протипожежного інвентарю у кількості, яка визначається планами організації гасіння пожеж, обладнані	Високий Середній Незначний					Підпункт 5 пункту 9.5 глави 9 розділу VI ППБУ
2.6	Лебідки з двигунами внутрішнього згоряння на відстані не менше 15 м від штабелів круглого лісу розміщені та паливо для неї зберігається відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 6 пункту 9.5 глави 9 розділу VI ППБУ
2.7	Укладання і розбирання штабелів лісопиломатеріалів здійснюється відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 7 пункту 9.5 глави 9 розділу VI ППБУ
2.8	Обгортання пакетів з лісопиломатеріалами водонепроникним папером проводиться на спеціально відведених майданчиках	Високий Середній Незначний					Підпункт 8 пункту 9.5 глави 9 розділу VI ППБУ
2.9	У разі зберігання лісопиломатеріалів у будинках ширина проходів відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 9 пункту 9.5 глави 9 розділу VI ППБУ
2.10	Спостереження за температурою нагрівання трісок усередині бурту здійснюється відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 10 пункту 9.5 глави 9 розділу VI ППБУ
2.11	Склади лісопиломатеріалів та дров огорожу мають	Високий Середній Незначний					Підпункт 11 пункту 9.5 глави 9 розділу VI ППБУ
3	Вимоги пожежної безпеки на складах вугілля і торфу	X	X	X	X	X	X
3.1	Майданчики для зберігання вугілля та торфу від рослинного шару, будівельного сміття та інших горючих матеріалів очищено,	Високий Середній Незначний					Підпункт 1 пункту 9.6 глави 9

	вирівняно й утрамбовано						розділу VI ППБУ
3.2	Вугілля різних марок, кожний вид торфу (у шматках або фрезерний) в окремих штабелях зберігаються	Високий Середній Незначний					Підпункт 2 пункту 9.6 глави 9 розділу VI ППБУ
3.3	На складі систематичний контроль за температурою у штабелях вугілля й торфу забезпечений	Високий Середній Незначний					Підпункт 4 пункту 9.6 глави 9 розділу VI ППБУ
3.4	На складі спеціальний майданчик для гасіння вугілля та торфу передбачений	Високий Середній Незначний					Підпункт 7 пункту 9.6 глави 9 розділу VI ППБУ
3.5	Відстань від підшви штабелів до огорожувального паркану та фундаменту підкранових шляхів відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт 9 пункту 9.6 глави 9 розділу VI ППБУ
3.6	Розміщення штабелів над водостічними каналами, дренажними пристроями, джерелами тепла, окремими трубами й кабелями, а також теплофікаційними, кабельними та іншими тунелями допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 10 пункту 9.6 глави 9 розділу VI ППБУ
3.7	Зберігання вивантаженого палива насипом більше 2 діб допускається	Високий Середній Незначний					Підпункт 10 пункту 9.6 глави 9 розділу VI ППБУ

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів зберігання (матеріальні склади і бази загального призначення, склади лісопиломатеріалів, вугілля і торфу)

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	Правила пожежної безпеки в Україні затверджені наказом МВС (ППБУ)	30 грудня 2014 року № 1417	05 березня 2015 року за № 252/26697

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_____ (найменування посади)

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)
